



Декларация за съответствие

Долуподписаният Никола Владимиров Владимиров, управител на “ДЕНИМА ПРО” ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. “Проф. Георги Брадистилов” 14,

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага - осветителни тела от серията **ONTEC S**, както следва:

◦ Модификации –

M1U (C1U,W1U,S1U,F1U) 101, 301 NM ST;

M1M (C1M,W1M,S1M,F1M) 102, 302 NM ST;

M1 (C1E,W1E,S1E,F1E) 101, 301 M(NM); M2 (C1,W1,S1,F1) 102, 302 M(NM) (ST, AT, DATA, DATA2);

M2 (C1,W1,S1,F1) 102, 302 M(NM) COLD (ST, AT, DATA, DATA2);

M2H (C1H,W1H,S1H,F1H) 103, 303 M(NM) (ST, AT, DATA, DATA2);

M2H (C1H,W1H,S1H,F1H) 103 M(NM) COLD (ST, AT, DATA, DATA2);

M1 (C1E,W1E,S1E,F1E) 01 CBw; M2 (C1,W1,S1,F1) 02 CBw; M2H (C1H,W1H,S1H,F1H) 03 CBw (CB1, CB2, CB3, CB4)

◦ ЕПРА (електронна)

◦ Автономност – **1/3 часа**

◦ Комплектовка - **LEDs**

◦ Степен на защита - **IP 20/65**

◦ Предназначение – аварийно и евакуационно осветление на административни сгради, производствени помещения, търговски площи, спортни зали, коридори, училища, складове, лаборатории и др.

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Директива	Относно:
LVD 2014/35/EU	Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
EMC 2014/30/EU	EMC директива за електромагнитна съвместимост
RoHS II 2011/65/EU	RoHS II директива за ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

БДС EN 55015:2019

БДС EN 60598-1:2021

БДС EN 60598-2-22:2014/AC:2015

БДС EN 61000-3-3:2013/A2:2022

БДС EN 61347-2-13:2014

БДС EN 62031:2020

БДС EN 63000:2019

БДС EN 1838:2013

БДС EN 60598-2-2:2012

БДС EN 61000-3-2:2019

БДС EN 61347-2-7:2012/A1:2019

БДС EN 61547:2010

БДС EN 62471:2009

Годината за поставяне на маркировката за съответствие



04.01.2022 г.

гр. София

Управител:

/Н. Владимиров/

